



Campania **ResinFer**

Campania ResinFer S.r.l.

Via Mandrile, 104

80040 San Gennaro Vesuviano (Na)

Tel. +39 081 528 66 37

Fax +39 081 865 78 16

info@campaniaresinfer.it

www.campaniaresinfer.it




CAMPANIA**PRESS**
TUBI IN PVC PER CONDOTTE IN PRESSIONE

2022
release 2
■ ■ ■

Tubi in PVC
per condotte in pressione.
Conformi alle norme
UNI EN 1452-2.
Colore RAL 7011

Tubi in PVC - Per acqua potabile
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie
del Ministero della Sanità
(Circolare n. 102 del 2/12/1978 e D.M. 174 del 6/4/2004)



Diametro esterno	Barra m. 6 PN6 - SDR 33		Barra m. 6 PN10 - SDR 21		pezzi per bancale	mt.lineari per bancale
	Spessore	Prezzo	Spessore	Prezzo		
mm	mm	€/m	mm	€/m	pz/bancale	ml/bancale
63	2,0	4,07	3,0	5,85	182	1.092
75	2,3	5,65	3,6	8,39	108	648
90	2,8	7,81	4,3	11,00	96	576

Diametro esterno	Barra m. 6 PN6 - SDR 41		Barra m. 6 PN10 - SDR 26		pezzi per bancale	mt.lineari per bancale
	Spessore	Prezzo	Spessore	Prezzo		
mm	mm	€/m	mm	€/m	pz/bancale	ml/bancale
110	2,7	9,32	4,2	13,33	60	360
125	3,1	12,20	4,8	17,15	68	408
140	3,5	15,29	5,4	21,63	45	270
160	4,0	19,78	6,2	28,36	25	150
200	4,9	30,30	7,7	43,85	35	210
250	6,2	48,09	9,6	68,38	20	120
315	7,7	75,16	12,1	109,11	12	72

ADDEBITO PER ANELLO ELASTOMERICO

Diametro esterno (mm)	63	75	90	110	125	140	160	200	250	315
Prezzo (€)	0,23	0,29	0,39	0,52	0,62	0,82	1,05	1,48	2,58	4,62